



SOÓS ÉS TÁRSA ZRT.
 1163 Bp. Körvirózsa u. 5.
 Bank: 10402281-90526550-89521003
 Adószám: 12290693-2-42

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERO

RAL 9005 POLV. LIQ.

		LEGNAGO VERONA - Italy I-37048		CE
Tipo <u>04/S-S-31-ODS 16/10</u>				
Fabbricazione - Nr. _____				
Anno di fabbr. _____				
Gruppo Fluidi	<u>2</u>	/	Escluso	/
Categoria	<u>I</u>	/	Volume V: L	<u>2.3</u>
Temperatura TS-°C	<u>-10</u>	<u>120</u>	<u>-50</u>	<u>120</u>
Pres. max. consentita PS-bar:	<u>31</u>	<u>23</u>		
Pres. di collaudo PT-bar:	<u>44.33</u>			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: 404.0403.A

2	1	IM	SOSTITUISCE	MATERIALE	PESO
			SOSTITUITO	<u>PED-97/23/CE</u>	
ELIMINATO 1/4" NPT + TAPPO "OT"	Venturini	FIRMA	Data	Disegnato	Controllato
			27/02/2013	<u>Venturini</u>	<u>Cattivelli</u>
07/03/2013	DATA	MODIFICHE	Firme	<u>VENTURINI</u>	<u>CATTIVELLI</u>
				<u>VIGNOLI</u>	
			 COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com / Email: frigomec@tin.it		NOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5 SCALA 1:1 PROIEZIONE
			TIPO	SEPAR./SCAMB. DI LIQUIDO A NORME PED - (CE)	
			MODELLO	Ø120X280	
			CODICE	100.0402.R	
					FOGLIO 1/2